

- ・ 毎月 1 回以上実施、検査項目 = 塩化物イオン、電気伝導率

採取場所 検査項目等	観測井(上流 No. 1)	観測井(下流 No. 2)	観測井(下流 No. 3)	
採取年月日	平成 28 年 6 月 06 日	平成 28 年 6 月 06 日	平成 28 年 6 月 06 日	
結果年月日	平成 28 年 6 月 13 日	平成 28 年 6 月 13 日	平成 28 年 6 月 13 日	
結 果	電気伝導率	32.3mS/m	15.1mS/m	10.3mS/m
	塩化物イオン	6.4mg/l	5.6 mg/l	6.9mg/l
水質の悪化の有無	無し	無し	無し	