

- ・ 毎月 1 回以上実施、検査項目 = 塩化物イオン、電気伝導率

採取場所 検査項目等	観測井(上流 No. 1)	観測井(下流 No. 2)	観測井(下流 No. 3)
採取年月日	平成 29 年 8 月 02 日	平成 29 年 8 月 02 日	平成 29 年 8 月 02 日
結果年月日	平成 29 年 8 月 09 日	平成 29 年 8 月 09 日	平成 29 年 8 月 09 日
結 電気伝導率	15.1mS/m	9.73mS/m	28.9mS/m
果 塩化物イオン	5.6mg/l	6.2mg/l	1.5mg/l
水質の悪化の有無	無し	無し	無し