

- ・ 毎月 1 回以上実施、検査項目 = 塩化物イオン、電気伝導率

採取場所 検査項目等	観測井(上流 No. 1)	観測井(下流 No. 2)	観測井(下流 No. 3)	
採取年月日	平成 29 年 11 月 02 日	平成 29 年 11 月 02 日	平成 29 年 11 月 02 日	
結果年月日	平成 29 年 11 月 09 日	平成 29 年 11 月 09 日	平成 29 年 11 月 09 日	
結 果	電気伝導率	13.7mS/m	8.67mS/m	29.1mS/m
	塩化物イオン	5.5mg/l	5.4mg/l	3.7mg/l
水質の悪化の有無	無し	無し	無し	