

- ・ 毎月 1 回以上実施、検査項目 = 塩化物イオン、電気伝導率

採取場所 検査項目等	観測井(上流 No. 1)	観測井(下流 No. 2)	観測井(下流 No. 3)	
採取年月日	平成 30 年 01 月 05 日	平成 30 年 01 月 05 日	平成 30 年 01 月 05 日	
結果年月日	平成 30 年 01 月 15 日	平成 30 年 01 月 15 日	平成 30 年 01 月 15 日	
結 果	電気伝導率	13.2mS/m	10.4mS/m	27.7mS/m
	塩化物イオン	5.8mg/l	5.3mg/l	5.6mg/l
水質の悪化の有無	無し	無し	無し	