

## 別紙D

## 安定型・管理型最終処分場

許可番号 釧環生第98号

水質検査（放流水）

・毎年1回以上実施

項 目	放流水
採取場所	放流口
採取年月日	令和3年9月15日
結果年月日	令和3年10月7日
結果	(単位mg/ℓ)
Ph	7.6 (21.4℃)
BOD	0.5 未満
CODMn	14
SS	1
ノルマルヘキサン（鉱油類）	0.5未満
ノルマルヘキサン（動植物油脂類）	0.5未満
フェノール類含有量	0.1未満
銅含有量	0.01
亜鉛含有量	0.02
溶解性鉄含有量	0.3未満
溶解性マンガン含有量	0.1未満
クロム含有量	0.005未満
大腸菌群数	0 個/cm <sup>3</sup>
窒素含有量	8.7
リン含有量	0.2
カドミウム及びその化合物	0.003未満
シアン化合物	0.1未満
有機磷化合物	0.1未満
鉛及びその化合物	0.001未満
六価クロム化合物	0.005未満
砒素及びその化合物	0.01未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満
アルキル水銀化合物	ND (<0.0005)
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.01未満
ジクロロメタン	0.02未満
四塩化炭素	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.03未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006未満
1,3ジクロロプロペン	0.002未満
チウラム	0.006未満
シマジン	0.003未満
チオベンカルブ	0.02未満
ベンゼン	0.01未満
セレン及びその化合物	0.01未満
ほう素及びその化合物	1.3
ふっ素及びその化合物	0.3
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.5
1,4-ジオキサン	0.05未満
ダイオキシン類 結果年月日 令和3年10月19日	0.000081pg-TEQ/L