

■ 排ガスの測定結果

測定日：令和3年7月31日

分析項目	測定結果	基準値*
ダイオキシン類 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.025	5 以下
ばいじん g/m <sup>3</sup> N	0.001 未満	0.15 以下
塩化水素 mg/m <sup>3</sup> N	29	700 以下
硫黄酸化物排出量 m <sup>3</sup> N/h	0.01 未満	5.56 以下
窒素酸化物 vol ppm	110	250 以下
全水銀 μg/m <sup>3</sup> N	0.07	30 以下

※ ダイオキシン類対策特別措置法または、大気汚染防止法による。

測定結果で硫黄酸化物以外は酸素12%換算で補正した値を表記しています。