

ニセコ環境株式会社 様

この度ご依頼をいただきました、ニセコ環境株式会社焼却施設排ガスダイオキシン類等測定業務の内、排ガスダイオキシン類の測定結果をご報告申し上げます。

下表に測定結果の概略を示します。測定値の詳細は別添の計量証明書等を示します。

■排ガス測定結果

測定日：令和4年7月29日

分析項目	測定結果	基準値*
ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N	0.79	5 以下

※ ダイオキシン類対策特別措置法による。

令和4年9月

〒065-0020

札幌市東区北十二条東2丁目2-32

環境クリエイト株式会社

TEL 011-748-3241 FAX 011-748-3242

