

維持管理及び災害防止に関する計画書

施設の維持管理方法	産業廃棄物の受入方法	搬入時展開検査を行い、許可品目以外のものが混入しないよう厳重にチェックする。		
	施設作業時の維持管理方法	地下水、浸透水の地下水検査項目を年1回行う。 浸透水はBODを月1回測定する。 管理基準は20(mg/L)以下とする。 他、詳細は別紙維持管理計画による。 ※維持管理基準に即した内容とすること。		
	施設設備点検の頻度	堤体は大雨、地震の都度異常の有無を確認する。		
維持管理に関する記録及び閲覧方法	維持管理及びその処置の為の記録は5年間保管する。 その記録は管理事務所に保管し、閲覧希望者は会社代表者又は技術管理者の承諾を得て、いつでも閲覧することができる。 ※閲覧方法は焼却施設及び最終処分場のみ記載			
排ガスの性状・放流水の水質等の数値		施設設計値	達成目標値	測定頻度
排ガスの性状	ばいじん(g/Nm ³)			/
	硫黄酸化物(Nm ³ /hr)			
	窒素酸化物(cm ³ /Nm ³)			
	塩化水素(mg/Nm ³)			
	ダイオキシン類(ng/m ³ -TEQ)			
放流水の水質	pH			安定型施設の排水水としてBODについて1回/1月地下水検査項目について1回/1年行う
	生物化学的酸素要求量(mg/L)		20以下	
	科学的酸素要求量(mg/L)			
	浮遊物質(mg/L)			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油)(mg/L)			
	ノルマルヘキサン抽出物含有量(動植物性油)(mg/L)			